

Electrabel

GDF SUEZ





Specifiek voor de site:
Centrale van Les Awirs


DE CENTRALE VAN LES AWIRS

Noodgevallen

Risico's /
Gevaarlijke zones

Leidingen

Werken aan
gasinstallaties



EVACUATIE (ALARM)

Bij evacuatie:

- Verzamelzone:

Badgen verplicht op de binnenplaats voor het verpleeglokaal



IN NOODGEVALLEN

Awirs, in de nabijheid van SEVESO-sites: (PRAYON, kruitfabriek, ...)

- Als de SEVESO-sirene weerklinkt = > isolering
- Blijf binnen
- Sluit ramen en deuren
- Houd u op de hoogte via de radio
- Telefoneer niet

SEVESO-alarm: periodieke test op de site



IN NOODGEVALLEN

Bij letsels, voor lichte verzorging:

□ Verpleeglokaal:

- ter beschikking op de site, aan de ingang van de centrale
- sleutel beschikbaar in de commandopost en het wachtlokaal

Opgelet: geen verzorgingspersoneel ter plaatse



IN NOODGEVALLEN

Bij hartproblemen:

Defibrilator:

- In de ingang van het commandopost T5
- In het verpleeglokaal



RISICO'S

Aardgas

- **Risico:** Verstikking
Brand
Explosie
- **Preventie:** individuele beschermingsmiddelen
dragen (autonoom masker)



RISICO'S

Thermisch

- Brandwonden

Stoom

- Brandwonden

Waterstof

- Explosie



Explosieve atmosferen (ATEX)

□ Gevaarlijke zones:

- Aardgas: verwarmingsketel, ontspanningspost
- Batterijlokalen: H₂
- Alternator: H₂
- Pelletverbrijzelaar



Gaspost Waterstofpost



RISICO'S

Chemische producten

Zoutzuur (HCl)

Natriumhydroxide (NaOH)



Bassin



Tank



RISICO'S

Gevaarlijke zones

Kabel voor noodstop =>



Transportbanden



T4-verbrijzelaars

T4 : Rondvliegend houtas, poedervormig en corrosief

= > risico op chemische brandwonden



WERKEN AAN GASINSTALLATIES

Na te leven voorwaarden:

- ❑ Verplichte toelating vóór de interventie
- ❑ Kringen inert en gasvrij gemaakt
- ❑ Explosievaste verlichting met zeer lage spanning
- ❑ Voldoende brandblussers in de nabije omgeving
- ❑ Niet roken, geen vuur maken
- ❑ Opgelet voor inerte gassen (stikstof, CO₂) die verstikkend zijn



Vous avez l'énergie.

Electrabel

GDF SUEZ