

# Electrabel

GDF SUEZ





Spécificités sur site :

**Centrale de Coo**

# LA CENTRALE DE COO

**Urgences**

**Interdictions**

**Risques:**

**Produits  
dangereux**

**Eaux de surface**

**Tuyauterie**

**Environnement**



# EVACUATION (ALARME)

En cas d'évacuation :

- Zone de regroupement  
= au coin du magasin



# EN CAS D'URGENCE

## En cas de blessure, pour les petits soins :

### ❑ Local d'infirmierie :

- à disposition sur site, à côté du magasin en face des transformateurs



## Attention :

pas de personnel soignant sur place.



# EN CAS D'URGENCE

## En cas de problème cardiaque:

**Défibrillateur :**

Au corps de garde



A l'entrée de la salle de commande niveau 222



# EN CAS D'URGENCE

## En cas d'inondation(caverne de Coo)

Le signal d'évacuation (son modulé) est également actionné.

Evacuez rapidement la caverne.



# EN CAS D'URGENCE

**4444 de 07h00 à 18h00**

## En dehors des heures ouvrables

Appel du 112 via un GSM ou 0112 via un téléphone fixe **et** prévenir le personnel de garde (voir feuille sur la porte d'entrée du bâtiment administratif)

## Intervention sur les sites annexes de Coo

En cas de problèmes (blessés, feu, ...) lors d'une intervention sur les sites annexes (Robertville, Butgenbach, Bévercé, Stavelot, Heid de Goreux, Lorcé, Cierreux, La Vierre et Orval) **toujours faire appel au secours via le 112 et prévenir le chargé des travaux**





# INTERDICTIONS



**Le réseau d'eau n'est pas potable.  
Pour votre consommation utilisez les  
fontaines ou l'eau en bouteille.**



**En caverne, l'accès aux véhicules  
équipés au LPG est interdit.**



**Interdiction de stationner les véhicules en  
galerie .En cas d'autorisation , se garer dans  
le sens de la sortie , la clé sur le contact et  
les portes déverrouillées.**




## POINTS D'ACCROCHAGE

- Tous les points d'accrochage pour harnais ne sont pas soumis aux contrôles trimestriels. Avant d'utiliser un point d'accrochage prévenez le chargé de travaux qui fera au besoin réaliser le contrôle



# EQUIPEMENTS

## Moyens de Protection Individuelle (MPI):



- ❑ **Obligation dans toutes les installations techniques et spécifiquement à Coocaverne et Barrage de Robertville, d'avoir une lampe de poche**
  
- ❑ **Obligation de porter un détecteur de gaz (O<sub>2</sub> ou multigaz) notamment pour toutes interventions dans les différentes galeries et puits :**
  - drains bassins supérieurs 1 & 2, digues aval & amont
  - prise d'eau plate forme nord



## **Mais également pour toutes interventions sur:**

- les conduites forcées de Bévercé et La Vierre
- la conduite de fond du barrage de Robertville
- ...



# RISQUES

## Asphyxie :

- ❑ **Risque** : Compte tenu de la configuration et de l'insuffisance de ventilation, dans certaines galeries, le taux d'oxygène O<sub>2</sub> pourrait être < 19%.
- ❑ **Prévention** : Analyse de risques + Autorisation de travail obligatoire
- ❑ **Protection** : Port du détecteur de gaz  
Présence dans certains puits de mesureurs permanents



**Détecteur Multi gaz**  
**O<sub>2</sub>, CO, CH<sub>4</sub>, SO<sub>2</sub>**



**Détecteur**  
**O<sub>2</sub>**



**Mesureur**  
**permanent d'O<sub>2</sub>**



# RISQUES

## Produits chimiques :

- **Présence de  $\text{Na}_2\text{CO}_3$**  (Carbonate de sodium) en solution dans les rhéostats

**Rappel : En cas de fuite, appel d'urgence : 4444**

**En d'éclaboussure, rincez abondamment.**



## Produits toxiques et dangereux

- **Salle des machines:  $\text{SF}_6$**  ( hexafluorure de soufre) dans les disjoncteurs 20 kV gaz affectant la couche d'ozone



# RISQUES

## Eaux de surface :

- **Risque** : Contamination par des agents biologiques
- **Prévention** : Analyse de risques + Autorisation de travail obligatoire
- **Protection** : Vêtement hydrofuge avec casque et visière  
Port d'un masque ou de la cagoule  
Gants
- **Après intervention**: nettoyage / désinfection



# ENVIRONNEMENT

## Particularité pour 2 sites annexes de Coo: Robertville et La Vierre

Ils sont en bord de sites NATURA 2000. Tous les travaux dans ces sites ou aux alentours sont strictement règlementés



Avant tout travail, une consultation du service  
CARE Environnement est requise.

